

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40
Телефон, факс: (8-8772) 52-36-37 ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея"
385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, 40, телефон (8-8772) 52-45-33; г.
Майкоп, ул. Гагарина, 74, телефон (8-8772) 52-49-20
Номер записи в реестре сведений об аккредитованных лицах RA.RU.21AB18

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ № 06.1.4.1.4108
от 27 марта 2020 г.

Наименование пробы:	Вода ведомственных водопроводов
Проба отобрана:	дезинфектор Стаценко Т.И.
НД на метод отбора:	ГОСТ 31861-12, ГОСТ 31942-12
№ акта отбора:	3660
Дата и время отбора пробы:	19.03.2020 14:22:00
Дата и время доставки пробы:	19.03.2020 16:40:00
Цель исследования:	на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
Наименование и контактные данные заказчика:	ИП Рябичко Дмитрий Сергеевич Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Келермесская, ул. Восточная, 36
Объект, место, где проводился отбор пробы:	Водопровод ИП Рябичко Д.С. Республика Адыгея, Гиагинский район, пос Лесной водонапорная башня артскважины № Р-79
Вид упаковки:	стерильная, стеклянная
Объем пробы:	2 л
Условия транспортировки:	сумка-холодильник t+6 град С
Условия проведения исследований:	соответствуют нормативным требованиям
Вид работы:	Производственный контроль
Сведения о средствах измерения:	Фотометр фотоэлектрический КФК 3-01 №0500614, свид. №Т-125-487 до 19.07.20г.
Дополнительные сведения:	

Руководитель ИЛЦ (зам. руководителя ИЛЦ):  _____ Зацепина С.Д. (Нанкуева С.К.)

Код пробы в ИЛЦ:

4108.1.1.1.2.20

Дата проведения исследований: с 19.03.2020 16:40:00 по 27.03.2020

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЙ:

Наименование показателя	Ед. измерения	Результат испытаний (+/- погрешность при необходимости)	Требования по НД	НД на метод испытаний
Органолептические				
запах при +20 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
запах при +60 градус С	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
мутность при длине волны 530 нм	ЕМФ	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
привкус	баллы	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
цветность	градус цветности	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 1	Не более 20	ГОСТ 31868-12 (по Cr-Co шкале при t=20 градусах С)
Физико-химические				
водородный показатель pH	ед. pH	7,8+0,2	6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
жесткость	градус Ж (мг-экв/л)	5,4+0,8	Не более 7,0	ГОСТ 31954-12
окисляемость перманганатная	мг/дм3	Ниже нижнего предела обнаружения, менее 0,25	Не более 5,0	ПНДФ 14.1:2.4.154-99
сухой остаток	мг/дм3	450+-45	Не более 1000,0	ГОСТ 18164-72
Микробиологические				
ОКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01
ОМЧ	КОЕ в 1мл	1	Не более 50	МУК 4.2.1018-01
ТКБ	КОЕ в 100мл	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01

Проба доставлена заказчиком. Результаты исследований относятся только к объектам, прошедшим отбор и испытание

Лицо, ответственное за оформление протокола: _____ Гиш М.Ю.

Перепечатка протокола испытаний без письменного разрешения испытательной лаборатории не допускается.
Частичное воспроизведение протокола без письменного разрешения испытательной лаборатории запрещено.